

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии													Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации																	
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер торговой точки	Наименование структурной единицы сетевой организации	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ВСЕГО					в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии					Смежные сетевые организации и производящие электрической энергии	21	22	23	24	25	26	27
			Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)		Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикаторных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)				
1	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д16ФЦ	10	15,35 2018.01.13	16,50 2018.01.13	А	1,25	ТП-1500, 426А, 426Б	0	0	24	0	0	24	0	0	0	24	0	1020				3,4.8.2			0		
2	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д11ФК	10	18,25 2018.01.13	20,45 2018.01.13	А	2,33	ТП-407, 420, 420А, 420Б, 427, 417, 452, 426А, 426Б	0	0	31	0	0	31	0	0	0	31	0	2040				3,4.8.2			0		
3	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д17ФЦ	10	13,05 2018.01.17	15,25 2018.01.17	А	2,33	ТП-571	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	415				3,4.12.2	*		0		
4	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д16ФЦ	10	05,10 2018.03.10	09,10 2018.03.10	Б	4	ТП-544, 561		13	0	0	0	13	0	0	0	13	0	800			1 2018.03.10	3,4.8.2	4,12		0		
5	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д11ФК	10	21,50 2018.03.18	00,38 2018.03.19	Б	2,8	ТП-407, 420, 420А, 420Б, 427, 417, 452, 426А, 426Б		31	0	0	0	31	0	0	0	31	0	2040			1 2018.03.18	3,4.8.2	4,11		0		
6	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д12ФЦ	10	11,25 2018.05.04	12,25 2018.05.04	Б	1	ТП-523, 542, 524, 521, 521А, 521Б		23	0	0	0	23	0	0	0	23	0	1260			1 2018.05.04	3,4.12.1	4,12		1		
7	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д12ФК	10	11,50 2018.05.04	13,35 2018.05.04	Б	1,75	ТП-443, 449, 447, 447А, 447Б, 446		21	0	0	0	21	0	0	0	21	0	820			5 2018.05.04	3,4.12.1	4,12		1		
8	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д11ФК	10	13,40 2018.05.04	20,40 2018.05.04	Б	7	ТП-407, 420, 452, 426А, 426Б		31	0	0	0	31	0	0	0	31	0	2040			14 2018.05.04	3,4.12.1	4,12		1		

9	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д120П	10	12.00.2018.05.15	13.00.2018.05.15	Б	1	ТТ1-428, 428А, 419, ИРП1-6					35	0	0	0	0	0	0	0	0	1392		4 2018.05.15	3.4.12.2	4.12	1
10	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д130П	10	12.00.2018.05.15	14.18.2018.05.15	Б	2,3	ТТ1-567А, 567, 564, 585				37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2106		5 2018.05.15	3.4.12.2	4.11	1
11	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д110ФК	10	16.30.2018.05.18	18.20.2018.05.18	Б	1,83	ТТ1-407, 420, 420А, 420Б, 427, 417, 452, 426, 426А				31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040		11 2018.05.18	3.4.12.2	4.11	1
12	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д125ФК	10	18.30.2018.06.08	14.30.2018.06.09	Б	20,33	КТТН-443				2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144		4 2018.06.08	3.4.12.2	4.11	1
13	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д140П	10	12.15.2018.06.25	15.45.2018.06.25	Б	3,5	ТТ1-567А, 567, 564, 585				37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040		5 2018.06.25	3.4.12.2	4.11	1
14	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д120П	10 (10.5)	15.30.2018.07.02	18.15.2018.07.02	Б	2,75	ТТ1-428, 428А, 419, ИРП1-6				35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1392		8 2018.07.02	3.4.12.5	4.11	1
15	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д130П	10 (10.5)	22.40.2018.07.15	03.25.2018.07.16	Б	3,75	ИРП1-1, ТТ1-550, 547, 546, 557, 549, 562, 565, 548				61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2720		1 2018.07.15	3.4.9.3	4.11	1
16	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д80П	10 (10.5)	13.30.2018.07.31	19.40.2018.07.31	Б	6,17	ТТ1-589, 580, 586, 502, 588А, ИРП1-4				73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3800		5 2018.07.31	3.4.10	4.11	1
17	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д125ФК	10 (10.5)	16.20.2018.08.31	18.00.2018.08.31	Б	1,67	ТТ1-443, 449				21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820		6 2018.08.31	3.4.12.5	4.11	1
18	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д125ФК	10 (10.5)	12.30.2018.09.05	21.00.2018.09.05	Б	8,5	ТТ1-443, 449, 447, 447А, 447Б, 446				21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820		8 2018.09.05	3.4.12.2	4.11	0
19	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д120П	10 (10.5)	12.35.2018.09.05	10.35.2018.09.06	Б	22	ТТ1-523, 542, 524, 521, 521А, 521Б				23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1260		9 2018.09.05	3.4.12.2	4.11	0
20	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д140П	10 (10.5)	12.40.2018.09.05	12.05.2018.09.06	Б	23,42	ТТ1-553, 554, 545, 555, 543, 541				33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880		10 2018.09.05	3.4.12.2	4.11	0
21	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д110ФК	10 (10.5)	12.45.2018.09.05	11.40.2018.09.06	Б	22,92	ТТ1-407, 420, 420А, 420Б, 427, 417, 452, 426, 426А				31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040		11 2018.09.05	3.4.12.2	4.11	0
22	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д60П	10 (10.5)	12.55.2018.09.05	16.20.2018.09.06	Б	27,42	ТТ1-500, 418, 429				24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1020		13 2018.09.05	3.4.12.2	4.11	0
23	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д180ФК	10 (10.5)	12.55.2018.09.05	23.59.2018.09.05	Б	11,07	ТТ1-440, 560, 566, ИРП1-3				27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2200		14 2018.09.05	3.4.12.2	4.11	0
24	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д130ФК	10 (10.5)	13.15.2018.09.05	18.00.2018.09.06	Б	28,75	ТТ1-437, 436, 421А, 451, 438				11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780		15 2018.09.05	3.4.12.2	4.11	0
25	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д120П	10 (10.5)	13.17.2018.09.05	20.30.2018.09.08	Б	79,22	ТТ1-428, 428А, 419, ИРП1-6				35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1392		16 2018.09.05	3.4.12.2	4.11	0
26	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д170П	10 (10.5)	13.40.2018.09.05	20.00.2018.09.10	Б	126,33	ТТ1-571				4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415		20 2018.09.05	3.4.12.2	4.11	0
27	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д1140ФК	10 (10.5)	13.50.2018.09.05	15.35.2018.09.06	Б	25,75	ТТ1-421, 450				2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900		22 2018.09.05	3.4.12.2	4.11	0
28	ООО ТСО ГЭС	ТП	Д160Ф	10 (10.5)	15.29.2018.09.05	16.50.2018.09.11	Б	145,35	ТТ1-433А, 433Б, 300				5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400		35 2018.09.05	3.4.12.2	4.11	0

